

CCTP lot 3 page 7

Le paragraphe

Chevrons

est complété comme suit :

Dimensions et sections suivant étude à la charge du présent lot. Section minimale 50 x 75 mm.

CCTP lot 3 page 8

Le paragraphe

Isolation thermique

est modifié comme suit :

Isolation thermique en panneaux semi rigides de laine de verre GR 32 revêtue d'un pare vapeur kraft quadrillé.

Conforme aux normes NFP 20 et 75

Certification ACERMI

Réaction au feu Euroclasse F

Epaisseur 160 mm

Tolérance d'épaisseur d T3

Résistance à la vapeur d'eau Z1

RD m²K/W : 5.00

L'entreprise devra fournir les PV de résistance thermique de l'isolant

Pose en sous face de dalle béton, par plots de colle et fixation mécanique par cheville étoilées

Complément et continuité du pare vapeur par bande autocollante sur tous les joints entre panneaux.